



012



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

El presente certificado establece que Producto de Aislamiento para la Construcción Denominado

TRISOSUPER 10+

Fabricado por la sociedad

ACTIS SA
Avenue de Catalogne
11300 Limoux
Francia

Y Distribuido en el Reino Unido por

ACTIS INSULATION LTD
Unit 1 Cornbrash Park, Bumpers Way
Bumpers Industrial Estate
Chippenham
Wiltshire
SN14 6RA

Ha sido evaluado de acuerdo con el Sistema de Certificación Exova BM TRADA de Productos de Aislamiento para la Construcción y ha sido probado "in situ" según el Protocolo de Ensayos BIP-001 de TRADA Technology Ltd para uso en tejados, el rendimiento térmico "in-situ" resultante siendo equivalente a 210mm de lana mineral. "TRISO SUPER 10+" es certificado conforme con el Sistema de Certificación Exova BM TRADA de Productos de Aislamiento para la Construcción.

"La lana mineral que se ha utilizado para establecer la equivalencia es conforme con la norma EN 13162 y tiene una conductividad térmica declarada de 0.04W/mK, un espesor de 210mm de dicha lana teniendo un valor R declarado de 5.25m² K/W. La equivalencia del rendimiento térmico se ha establecido llevando a cabo una comparación entre las dos estructuras de tejados controladas, teniendo en cuenta cualquier pérdida térmica que pudiese resultar de las propiedades térmicas de los materiales, de las fugas de aire y de la presencia de puentes térmicos, siendo dichas estructuras diseñadas para que sus cualidades de estanqueidad y sus armazones fuesen realistas e idénticas, a fin de que los resultados inferidos sean representativos con relación a las estructuras de tejados comúnmente utilizadas.

La validez del presente Certificado es condicionada al cumplimiento de las condiciones reseñadas en el Anexo Q-Mark adjunto. El Anexo Q-Mark forma parte integrante del presente Certificado.

En su calidad de miembro del Sistema, la Sociedad se compromete a mantener la fabricación y el diseño de su producto TRISO SUPER 10+ conformes a los requisitos del Sistema de Certificación Exova BM TRADA, y a utilizar el logo Q-Mark de acuerdo con las disposiciones del Sistema.

Certificado Número:
BIPS-0104

Fecha de Expedición Inicial del Certificado
Exova BM TRADA:
25 Octubre 2011

Fecha de la última Expedición:
24 Octubre 2017

Fecha de Caducidad del Certificado:
23 Octubre 2019

Karen Prendergast
Sector Director - Certification
Exova BM TRADA